



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. Вильвенская, д. 6, г. Пермь, 614094  
Телефон (342) 207-38-10, Факс (342) 227-09-66

E-mail: perm@zural.gosnadzor.ru, http: www.zural.gosnadzor.ru

АКТ ПРОВЕРКИ

юридического лица МАУК «Дворец культуры «Урал», ИНН 5908015258  
(сокращенное наименование организации, ИНН)

№ 08-071-14

г. Пермь, ул. Вильвенская, 6.  
(место составления акта)

“ 14 ” июля 20 17 г.  
(дата составления акта)  
14-00 час.  
(время составления акта)

По адресу/адресам: 614034, Пермский край, гор. Пермь, ул. Фадеева, 7.  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 03.07.2017 г. № 899-рп выданного заместителем руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора Козловым В.А.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного учреждения культуры «Дворец культуры «Урал» (далее – МАУК «Дворец культуры «Урал»), ИНН 5908015258

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

зарегистрированной по адресу: 614034, Пермский край, гор. Пермь, ул. Фадеева, 7.  
(юридический адрес)

в отношении объекта(ов) \_\_\_\_\_  
(наименование, местонахождение объекта)

(возможно несколько адресов)

Дата и время проведения проверки:

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. с \_\_\_ час. \_\_\_ мин. до \_\_\_ час. \_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_  
“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. с \_\_\_ час. \_\_\_ мин. до \_\_\_ час. \_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Западно-Уральским управлением Ростехнадзора  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): и.о. директора МАУК «Дворец культуры «Урал» Жигулева И.В. И.В. Жигулева 14.07.2017г.  
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Горцунов Юрий Андреевич – государственный инспектор межрегионального отдела государственного энергетического надзора Западно-Уральского управления Ростехнадзора.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

При проведении проверки присутствовали:

Жигулева Ирина Витальевна- и.о. директора МАУК «Дворец культуры «Урал»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица)

В ходе проведения проверки:

**выявлены нарушения обязательных требований:**

№ пп.	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта (статьи), требования которых нарушены (не соблюдены)	Лицо, допустившее нарушение
<b>Электрические установки</b>			
1	Не предоставлен перечень технической документации, утвержденный руководителем.	п.1.8.2., «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».	и.о. директора МАУК «Дворец культуры «Урал» Жигулева И.В.
2	Не предоставлен перечень электроустановок (объектов), находящихся в оперативном управлении, с указанием наименования, категории надежности электроснабжения, мощности.	п.1.8.2., «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».	и.о. директора МАУК «Дворец культуры «Урал» Жигулева И.В.
3	Не предоставлен приказ руководителя о назначении ответственного за электрохозяйство и его заместителя из числа руководителей или специалистов после проверки знаний норм и правил при работах в электроустановках на IV группу по электробезопасности в комиссии госэнергонадзора.	п.1.2.3., п.1.2.7. п.1.4.28., «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».	и.о. директора МАУК «Дворец культуры «Урал» Жигулева И.В.
4	Не предоставлены результаты проверки знаний норм и правил работы в электроустановках ответственного за электрохозяйство и его заместителя (выписка из журнала установленной формы, удостоверение установленной формы).	п.1.4.39., «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».	и.о. директора МАУК «Дворец культуры «Урал» Жигулева И.В.
5	Не предоставлена должностная инструкция ответственного за электрохозяйство.	п. 1.2.6., «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителя».	и.о. директора МАУК «Дворец культуры «Урал» Жигулева И.В.
6	Не предоставлено распоряжение руководителя, дающее право работнику с III-ей группой по электробезопасности из числа электротехнического персонала АУ «Лобановский дом спорта» присвоения неэлектротехническому персоналу I-ой группы по электробезопасности.	Приложение № 1, «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», п. 1.4.4., «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».	и.о. директора МАУК «Дворец культуры «Урал» Жигулева И.В.
7	Не предоставлен перечень должностей и профессий электротехнического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности, утвержденный руководителем.	п.1.8.2., «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».	и.о. директора МАУК «Дворец культуры «Урал» Жигулева И.В.
8	Не предоставлен перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	п.8.1., «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок».	и.о. директора МАУК «Дворец культуры «Урал» Жигулева И.В.
9	Не предоставлен порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок определенный распоряжением руководителя.	п.3.13., «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок».	и.о. директора МАУК «Дворец культуры «Урал» Жигулева И.В.
10	Не оформлен журнал выдачи и возврата ключей	п.1.8.9., «Правила технической	и.о. директора

	от электроустановок	эксплуатации электроустановок потребителей».	МАУК «Дворец культуры «Урал» Жигулева И.В.
11	Электроустановка не обеспечена электрозщитными средствами в соответствии с системой организации эксплуатации и <b>нормами комплектования.</b> (не предоставлены изолирующие клещи, диэлектрические галоши, указатель напряжения)	п. 2.2.21., «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», Приложение 8, «Инструкция по испытанию и применению средств защиты, используемых в электроустановках».	и.о. директора МАУК «Дворец культуры «Урал» Жигулева И.В.
12	Не оформлен журнал учета и содержания средств защиты.	п.1.4.2., «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках».	и.о. директора МАУК «Дворец культуры «Урал» Жигулева И.В.
13	На дверях силовых щитов и щитов освещения не выполнены предупреждающие плакаты и знаки установленного образца.	п.2.2.20., «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».	и.о. директора МАУК «Дворец культуры «Урал» Жигулева И.В.
14	В силовых щитах, щитах освещения с внутренней стороны не выполнены надписи, указывающие назначение присоединения и их диспетчерское наименование.	п.2.2.20., «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».	и.о. директора МАУК «Дворец культуры «Урал» Жигулева И.В.
15	Не предоставлены однолинейные схемы силовых щитов, щитов освещения, электроустановки в целом, утвержденные 1 раз в 2 года ответственным за электрохозяйство, выполненные в соответствии с требованиями Межгосударственного стандарта «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования».	п.1.5.18., п. 1.8.2., «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», Межгосударственный стандарт «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования».	и.о. директора МАУК «Дворец культуры «Урал» Жигулева И.В.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- 1) Предписание от 14.07.2017 № 08-071-14 на 2 л. в 1 экз.;

Подписи лица, проводившего проверку:

Государственный инспектор межрегионального  
отдела государственного энергетического надзора  
Западно-Уральского управления Ростехнадзора



Ю.А. Горцунов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Миничева Ирина Витальевна и.о. директора ЧАУК  
"Дворец культуры Урал"

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"14" июля 2017 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),  
проводившего проверку)

