



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. Вильвенская, д. 6, г. Пермь, 614094, Телефон (342) 207-38-10, Факс (342) 227-09-66
E-mail: perm@zural.gosnadzor.ru, <http://www.zural.gosnadzor.ru>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении административного наказания
№ 48/08/254

« 21 » июля 2017 г.
(дата составления)

г. Пермь, ул. Вильвенская, д. 6
(место составления)

Я, и.о. начальника межрегионального отдела государственного энергетического надзора Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Фёдоров Александр Васильевич, руководствуясь статьями 22.1, 22.2, 23.30, 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ), рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, ответственность за совершение которого предусмотрена статьей 9.11 КоАП РФ, в отношении должностного лица – заместителя директора Муниципального автономного учреждения культуры «Дворец культуры «Урал» (далее МАУК «Дворец культуры «Урал») Жигулевой Ирины Витальевны.

Сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело:

Ф.И.О. Жигулева Ирина Витальевна

личность удостоверена, предъявлен паспорт

Русским языком (владею/не владею, в услугах переводчика нуждаюсь не/ нуждаюсь)

подпись

Дата и место рождения: 26.11.1974, г. Пермь

Место регистрации г. Пермь, ул. Транспортная, 11а-38.

Место жительства г. Пермь, ул. Транспортная, 11а-38.

ранее к административной ответственности по ст. 9.11 КоАП РФ не привлекалась

Место работы МАУК «Дворец культуры «Урал», г. Пермь, ул. Фадеева, 7, тел.271-24-64

(наименование юридического лица, юридический адрес, телефон)

должность заместитель директора

Документы, подтверждающие полномочия и обязанности должностного лица:

1) Трудовой договор №42 от 21.11.2006 г. заместителя директора МАУК «Дворец культуры «Урал». Жигулевой И.В.

2) Изменение к трудовому договору №42 от 21.11.2006 г. от 01.11.2016 г.

при участии: нет

лицо, полномочное участвовать в рассмотрении дела, основания полномочия

(устав, реквизиты доверенности и т.п.)

Права и обязанности, предусмотренные ст. 51 Конституции Российской Федерации, статьями 24.2-24.4, главами 25 и 30 КоАП РФ разъяснены.

Заслушав Жигулеву И.В., участвующую в рассмотрении дела, которая была надлежащим образом уведомлена о времени и месте составления протокола об административном правонарушении (определение о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении от 14.07.2017 г., вручено 14.07.2017 г.)

УСТАНОВИЛ:

В соответствии с распоряжением заместителя руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора Козлова В.А. от 03.07.2017 г. № 899-рп, в период с 10.07.2017 по 14.07.2017 проведена плановая выездная проверка в отношении МАУК «Дворец культуры «Урал» на предмет соблюдения обязательных требований в области электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В ходе проведения проверки установлено следующее:

МАУК «Дворец культуры «Урал» осуществляет свою деятельность на основании Устава. При осуществлении своей деятельности МАУК «Дворец культуры «Урал» использует электроустановки напряжением до 1000 вольт (Электрические щиты 0,4 кВ, ВРУ 0,4 кВ). Таким образом, МАУК «Дворец культуры «Урал» осуществляет эксплуатацию электроустановок.

Приказом Минэнерго России 13.01.2003 № 6 утверждены «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», зарегистрированные Минюстом России 22.01.2003 № 4145, которые распространяются на организации, независимо от форм собственности и организационно правовых форм, индивидуальных предпринимателей (Потребителей). Приказом Минэнерго России от 20.06.2003 N 242 утверждены «Правила устройства электроустановок», требования Правил устройства электроустановок обязательны для всех организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, а также для физических лиц, занятых предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.

Таким образом, вышеуказанные правила обязательны для МАУК «Дворец культуры «Урал», как для лица, осуществляющего эксплуатацию электрических энергоустановок.

Согласно изменениям к трудовому договору №42 от 21.11.2006 г. от 01.11.2016 г. заместитель директора МАУК «Дворец культуры «Урал» Жигулева И.В. обязана замещать директора в его отсутствие, выполнять обязанности директора с правом первой подписи во всех документах; соблюдать и выполнять действующее законодательство РФ, правила охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности.

По результатам проверки выявлены нарушения:

№ пп.	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта (статьи), требования которых нарушены (не соблюдены)	Лицо, допустившее нарушение
Электрические установки			
1	Не предоставлен перечень технической документации, утвержденный руководителем.	п.1.8.2., «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».	заместитель директора МАУК «Дворец культуры «Урал» Жигулева И.В.
2	Не предоставлен перечень электроустановок (объектов), находящихся в оперативном управлении, с указанием наименования, категории надежности электроснабжения, мощности.	п.1.8.2., «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».	заместитель директора МАУК «Дворец культуры «Урал» Жигулева И.В.
3	Не предоставлен приказ руководителя о назначении ответственного за электрохозяйство и его заместителя из числа руководителей или	п.1.2.3., п.1.2.7. п.1.4.28., «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».	заместитель директора МАУК «Дворец культуры «Урал»

	правил при работах в электроустановках на IV группу по электробезопасности в комиссии госэнергонадзора.		Жигулева И.В.
4	Не предоставлены результаты проверки знаний норм и правил работы в электроустановках ответственного за электрохозяйство и его заместителя (выписка из журнала установленной формы, удостоверение установленной формы).	п.1.4.39., «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».	заместитель директора МАУК «Дворец культуры «Урал» Жигулева И.В.
5	Не предоставлена должностная инструкция ответственного за электрохозяйство.	п. 1.2.6., «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителя».	заместитель директора МАУК «Дворец культуры «Урал» Жигулева И.В.
7	Не предоставлен перечень должностей и профессий электротехнического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности, утвержденный руководителем.	п.1.8.2., «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».	заместитель директора МАУК «Дворец культуры «Урал» Жигулева И.В.
10	Не оформлен журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок	п.1.8.9., «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».	и.о. директора МАУК «Дворец культуры «Урал» Жигулева И.В.
13	На дверях силовых щитов и щитов освещения не выполнены предупреждающие плакаты и знаки установленного образца.	п.2.2.20., «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».	заместитель директора МАУК «Дворец культуры «Урал» Жигулева И.В.
14	В силовых щитах, щитах освещения с внутренней стороны не выполнены надписи, указывающие назначение присоединения и их диспетчерское наименование.	п.2.2.20., «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».	заместитель директора МАУК «Дворец культуры «Урал» Жигулева И.В.
15	Не предоставлены однолинейные схемы силовых щитов, щитов освещения, электроустановки в целом, утвержденные 1 раз в 2 года ответственным за электрохозяйство, выполненные в соответствии с требованиями Межгосударственного стандарта «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования».	п.1.5.18., п. 1.8.2., «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».	заместитель директора МАУК «Дворец культуры «Урал» Жигулева И.В.

В соответствии со статьей 2.4 КоАП РФ административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением, либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей, совершившие административное правонарушение в связи с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций руководители и другие работники иных организаций несут ответственность как должностные лица.

В соответствии с ч. 3 ст. 26.1 КоАП РФ по делу об административном правонарушении выяснению подлежит, в том числе, виновность лица в совершении административного правонарушения.

Частью 1, 4 ст. 1.5 КоАП РФ предусмотрено, что лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица.

Согласно ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ установлена административная ответственность.

Административное правонарушение совершено должностным лицом – заместителем директора МАУК «ПК «Урал» Жигулевой И.В. по неосторожности, так как должностное лицо

предвидело возможность наступления вредных последствий своего бездействия, но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение таких последствий либо не предвидело возможности наступления таких последствий, хотя должно было и могло их предвидеть.

Обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии у должностного лица возможности соблюдения указанных норм и правил при исполнении им своих служебных обязанностей не выявлено, доказательств обратного в материалы дела не представлено.

Объяснения лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении:

(указываются все поступившие от лица объяснения, либо, что объяснения прилагаются на отдельном листе, признание/ не признание вины и другое, а так же мотивированные доводы по принятию/ не принятию доводов, указанных в объяснении; либо должна быть запись, что от дачи объяснений отказался)

Заявления, замечания, ходатайства, отводы при рассмотрении настоящего дела об административном правонарушении:

не заявлены/заявлены (описать суть ходатайства и принятое мотивированное решение):

Иные сведения, необходимые для разрешения дела

Таким образом, вина должностного лица – заместителем директора МАУК «ДК «Урал» Жигулевой И.В. заключается в нарушении требований правил, выразившееся в не обеспечении безопасного проведения всех работ в энергоустановках в связи с неисполнением, либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

Вина заместителя директора МАУК «ДК «Урал» Жигулевой И.В. в совершении административного правонарушения подтверждается протоколом об административном правонарушении от 14.07.2017 г. № 48/08/307 составленным государственным инспектором межрегионального отдела государственного энергетического надзора Западно-Уральского управления Ростехнадзора Горцуновым Ю.А., актом проверки от 14.07.2017 г. № 08-071-14;

С учетом выше изложенного действия заместителя директора МАУК «Дворец культуры Урал» Жигулевой И.В. квалифицируется по ст. 9.11 КоАП РФ как нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки.

Срок привлечения должностного лица к административной ответственности не истек.

Обстоятельства, смягчающие ответственность (ст. 4.2 КоАП РФ): правонарушение совершено впервые.

Обстоятельства, отягчающие ответственность (ст. 4.3 КоАП РФ): не установлены.

В соответствии со статьей 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, изучив доводы, пояснения лиц, участвующих при рассмотрении дела, исследовав материалы дела, оценив доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности, учитывая характер совершенного административного правонарушения, руководствуясь статьями 3.1, 3.2, 23.30 и главой 29 КоАП РФ

ПОСТАНОВИЛ:

Признать заместителя директора МАУК «Дворец культуры Урал» Жигулеву Ирину Витальевну виновной в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 9.11 КоАП РФ «Нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки», и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере **2000 (две тысячи)** рублей.

Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в ст. 25.1-25.5 КоАП РФ, в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии настоящего постановления.

По истечении указанного срока не обжалованное или не опротестованное (гл. 30 КоАП РФ) постановление вступает в законную силу и обращается к исполнению в установленном порядке (гл. 31-32 КоАП РФ).

В соответствии с положениями части 1 статьи 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или рассрочки. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа по истечении указанного выше срока, должностное лицо, вынесшее постановление, направляет в течение трех суток постановление о наложении административного штрафа с отметкой о его неуплате судебному приставу-исполнителю, для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Должностное лицо федерального органа исполнительной власти, рассмотревшее дело об административном правонарушении составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, в отношении лица, не уплатившего административный штраф в установленный срок. Санкцией по данной статье предусмотрено наложение административного штрафа в двукратном размере от суммы неуплаченного административного штрафа, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Административный штраф по настоящему постановлению по делу об административном правонарушении взыскивается в доход государства и перечисляется по следующим реквизитам:

Банк получателя – Отделение Пермь, г. Пермь

БИК 045773001, расчетный счет 40101810700000010003

Получатель – УФК по Пермскому краю (Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору),

ИНН 5902290459, КПП 590201001,

КБК 498 1 16 41000 01 6000 140, ОКТМО 57701000

УИН 49859021707480825402

Назначение платежа – «Административный штраф по Постановлению № 48/08/254 от 21.07.2017»

И.о начальника межрегионального отдела
государственного энергетического надзора
Западно-Уральского управления Ростехнадзора
(должность)

(подпись)

/Фёдоров А.В./
(фамилия, инициалы)

Копия настоящего постановления получена: « 21 » июля

2017 г

Минусева М. В. [подпись]

(ФИО лица, привлекаемого к административной ответственности или его защитника, подпись)

Копия настоящего постановления направлена по адресу:

(указать адрес юридического лица, дату и номер заказного письма)

Постановление вступило в законную силу _____

**ОТМЕТКА
о взыскании штрафа за административное правонарушение**

(должность лица, вынесшего постановление)

(подпись)

(Ф.И.О)

(при добровольной оплате указывается дата и номер платежного документа,
при направлении на принудительное исполнение делается отметка: штраф не оплачен, дата, подпись)