

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления**

МЧС России по Пермскому краю

614990, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а, тел.: (342) 210-44-23, ф. (342) 212-42-52,

e-mail: gu@ugps.perm.ru

1 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми

614046, г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 2, тел. (342) 229-23-01, e-mail: ondperm@yandex.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Пермь, ул. Сысольская, 16

(место составления акта)

«30» марта 2018 г.

(дата составления акта)

17 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 91

Объекта защиты: территории, здания и помещений по адресу: г. Пермь, ул. Фадеева, 7

(место проведения проверки)

На основании: РАСПОРЯЖЕНИЯ № 91 от «20» февраля 2018 года начальника 1 ОНПР по городу Перми УНПР Главного управления МЧС России по Пермскому краю Суханова Евгения Константиновича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/ выездная проверка в отношении: Муниципального автономного учреждения культуры «Дворец культуры «Урал» г. Перми ИНН 5908015258

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«15» марта 2018 г. с 11 час. 34 мин. до 13 час. 34 мин. Продолжительность 2 часов – обследование объекта защиты:

«29» марта 2018 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа – обследование объекта защиты:

«30» марта 2018 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа – изучение и анализ сведений в представленных документах объекта защиты, оформление и вручение документов по результатам проверки.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/6 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: В отделении надзорной деятельности и профилактической работы г. Перми по Кировскому району 1 ОНПР по городу Перми УНПР Главного управления МЧС России по Пермскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Бураков С.Б., директор

15.03.2018 в 11-34

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Клягин Илья Андреевич, старший инспектор отделения государственного пожарного надзора 1 Отдела надзорной деятельности и профилактической

Всего 119 см 16.04.2018.

работы по городу Перми: Ваняткин Олег Владимирович, инспектор отделения государственного пожарного надзора 1 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Бураков Сергей Борисович, директор.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

При осуществлении проверки проверялось соблюдение требований пожарной безопасности, в том числе:

- 1) выполнение условий соответствия объекта защиты и (или) территории (земельного участка) требованиям пожарной безопасности;
- 2) выполнение организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
- 3) наличие организационно-распорядительных документов по организации обучения мерам пожарной безопасности, а также знания требований пожарной безопасности в пределах компетенции;
- 4) готовность персонала организации к действиям в случае возникновения пожара;
- 5) правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов.

Проведена оценка соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности с проведением следующих мероприятий:

обследование объектов защиты (визуальный осмотр):

Для объекта защиты по адресу г. Пермь ул. Фадеева, 7 построен в 1973 году. Согласно технического паспорта нежилого здания (строения), инвентарный номер 5000, составлен по состоянию на 23.01.2013, произведено перепланировка помещений без соответствующих разрешений на 1 этаже, 2 этаже и антресоли.

В соответствии со ст. 144 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Закон), юридическим лицом выбрана форма соответствия объекта защиты в виде декларирования пожарной безопасности. В соответствии с декларациями пожарной безопасности объекта защиты муниципального автономного учреждения культуры «Дворец культуры «Урал» расчет пожарного риска на объекте не проводился, также в декларациях, в разделе III в перечне выполняемых требований нормативных документов по пожарной безопасности перечислены, как документы, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений Закона так и требования самого Закона и нормативных документов, изданных в соответствии с ним. В декларациях пожарной безопасности отсутствуют сведения о нормативных документах, требования которых соблюдались при разработке проектной документации на здания. Специальные технические условия не разрабатывались. Объекты защиты не являются объектами культурного наследия (памятником истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Пермского края.

Для того чтобы сделать вывод о выполнении условия соответствия объектов требованиям пожарной безопасности, в качестве обязательного критерия установлено выполнение в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Вместе с тем, статьей 6 Закона установлено, что пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Выполнение части требований технических регламентов не позволит сделать вывод о выполнении условия соответствия объектов требованиям пожарной безопасности.

Система обеспечения пожарной безопасности объектов защиты строится целостно с учётом того, что элементы взаимосвязаны между собой как непосредственно, так и опосредовано. Поэтому нельзя сказать, что можно комбинировать условия соответствия объектов защиты из требований, действовавших до дня вступления в силу соответствующих положений Закона, и требований самого Закона.

Проверку соответствия указанных объектов защиты требованиям пожарной безопасности целесообразно проводить с точки зрения исполнения требований технических регламентов, поскольку они могут в целом устанавливать равные или более низкие требования, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений Закона.

С учетом изложенного, пожарная безопасность объектов защиты будет считаться обеспеченной, при выполнении требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Вместе с тем, проведен противопожарный инструктаж с работниками (дежурным персоналом) объекта защиты по соблюдению требований пожарной безопасности на объекте защиты, в том числе в быту и при проведении массовых мероприятий; внеочередная проверка знаний требований пожарной безопасности; практическая тренировка по отработке планов эвакуации – 15.03.2018. Проведение указанных мероприятий осуществлялось в присутствии директора Буракова С.Б.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	В процессе эксплуатации не обеспечено содержание здания и работоспособность средств его противопожарной защиты в соответствии с требованиями проектной и технической документации на них. (Согласно технического паспорта нежилого здания (инвентарный номер 5000, составлен по состоянию на 23.01.2013), на 1-м, 2-м этажах и антресоли произведена перепланировка помещений без соответствующих разрешений (в пом. 2, 3, 13, 14, 16, 17, 18 – 1 этаж; 16, 27, 46, 47, 48, 49 – 2 этаж; 2, 3, 4, 5 - антресоль). В результате проведенных изменений (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке	ч. 1 ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; п. 4.3. СНиП 21-01-97*; п. 23 Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390.	МАУК «ДК «Урал» директор МАУК «ДК «Урал» Бураков С.Б.

	экспертизы проектной документации) изменился предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности помещений.		
2.	Воздуховоды системы вентиляции не оборудованы огнезадерживающими клапанами в местах пересечения противопожарных преград (в подвальном помещении в складских помещениях № 002 №004)	п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ-123 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 7.2.7, 7.3.2, 7.10.5, 7.11.1, 12.4 СНИП 41-01-2003; п.п. 6.8, 6.10 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; п. 49 Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	МАУК «ДК «Урал» директор МАУК «ДК «Урал» Бураков С.Б.
3.	Инструкция о мерах пожарной безопасности для работников разработана не в соответствии с требованиями пунктов 460, 461, 462 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	п.п. 2, 460, 461, 462 Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	МАУК «ДК «Урал» директор МАУК «ДК «Урал» Бураков С.Б.
4.	Автоматическая установка пожарной сигнализации не обеспечивает подачу управляющих сигналов (на предмет ее отключения в случае пожара) на приборы управления инженерным и технологическим оборудованием (приточно-вытяжная вентиляция здания).	ч. 4 ст. 4, ч. 4 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 61 Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390; п. 6.24 СП 7.13130.2013; п. 12.4 СНИП 41-01-2003.	ИП Юшков А.И.
5.	Помещение электрощитовой не отделено от сцены противопожарными преградами (люк) с нормируемым пределом огнестойкости	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.4.2 СП 4.13130.2013; СНИП 21-01-97* п. 7.4	МАУК «ДК «Урал» директор МАУК «ДК «Урал» Бураков С.Б.
6.	В складских помещениях № 009, 010, кабинет № 125, помещениях №№ 58, 59, 2 этаж пом. 13, 22 согласно технического паспорта установлены тепловые пожарные извещатели.	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	ИП Юшков А.И.

		п. 13.1.4 СП 5.13130.2009; п. 12.4 НПБ 88-2001	
7.	На путях эвакуации в лестничной клетке (1 этаж пом. 1 согласно технического паспорта) допущено размещение оборудования, выступающего из плоскости стены на высоте менее 2 м (радиаторы отопления).	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.3. СП 1.13130.2009; п. 6.26* СНИП 21-01-97*.	МАУК «ДК «Урал» директор МАУК «ДК «Урал» Бураков С.Б.
8.	Помещения (кладовая звукооператора, кабинет руководителя хореографической студии, раздевалка, тамбур, антресоль помещение 2, 3, 4, 5 согласно технического паспорта) не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации.	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение А, таблица А.1 п. 9 СП 5.13130.2009; п. 9 таблица 1 НПБ 110-03	ИП Юшков А.И.
9.	Площадка эвакуационного выхода из здания (со сцены) непосредственно наружу, высотой от уровня тротуара более 0,45 м не имеет ограждения с перилами.	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.1.3 СП 1.13130.2009; п. 6.28* СНИП 21-01-97*	МАУК «ДК «Урал» директор МАУК «ДК «Урал» Бураков С.Б.
10.	В полу на путях эвакуации (выход на сцену из коридора) допущено устройство лестницы с различной высотой ступеней.	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.28* СНИП 21-01-97*; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009.	МАУК «ДК «Урал» директор МАУК «ДК «Урал» Бураков С.Б.
11.	Лестница выхода на сцену из коридора (1 этаж пом. 7 согласно технического паспорта) имеет 2 ступени.	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.28* СНИП 21-01-97*; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009.	МАУК «ДК «Урал» директор МАУК «ДК «Урал» Бураков С.Б.
12.	Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций (межэтажные перекрытия) трубопроводами канализации и водоснабжения не имеют предел огнестойкости REI 45, противопожарные муфты со вспучивающим огнезащитным составом, препятствующие распространению пламени по этажам не установлены.	ч. 4 ст. 137 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	МАУК «ДК «Урал» директор МАУК «ДК «Урал» Бураков С.Б.
13.	На лестнице входной группы № 6 на путях эвакуации отсутствуют вертикальные элементы ограждений лестницы (членения в ограждениях отсутствуют).	п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	МАУК «ДК «Урал» директор МАУК «ДК «Урал»

		п. 6.16* СП 118.13330.2012*.	Бураков С.Б.
14.	В полу на путях эвакуации (выход в спортивный зал из коридора) допущено устройство лестницы с различной высотой ступеней.	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.28* СНиП 21-01-97*; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009.	МАУК «ДК «Урал» директор МАУК «ДК «Урал» Бураков С.Б.
15.	Лестница выхода в спортивный зал из коридора имеет 1 ступени.	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.28* СНиП 21-01-97*; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009.	МАУК «ДК «Урал» директор МАУК «ДК «Урал» Бураков С.Б.
16.	Лестница эвакуационного выхода из здания (из спортивного зала) непосредственно наружу, высотой от уровня тротуара более 0,45 м не имеет ограждения с перилами.	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.1.3 СП 1.13130.2009; п. 6.28* СНиП 21-01-97*	МАУК «ДК «Урал» директор МАУК «ДК «Урал» Бураков С.Б.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): —.

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): —
нарушений не выявлено —.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного)

Прилагаемые к акту документы: предписание от 30.03.2018 № 91/1/1, определения о вызове лиц от 30.03.2018

Подписи лиц, проводивших проверку:

(подпись)

Клягин И.А.

(подпись)

Ваняткин О.В.



С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Бураков Сергей Борисович, директор

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 10 » август 2018 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)

Телефоны доверия: МЧС России 8(495) 449-99-99

ЦРЦ МЧС России 8 (499) 449-89-89

ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8(342)258-40-02

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Пермскому краю

614990, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а, тел.: (342) 210-44-23, ф. (342) 212-42-52, e-mail: gu@ugps.perm.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы г. Перми по Кировскому району 1 Отдела
надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми

614032, г. Пермь, ул. Сысольская, д. 16, тел. (342) 258-40-01 доб. 306, e-mail: kirov6bond@yandex.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 91 / 1 / 1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальному автономному учреждению культуры «Дворец культуры «Урал» г. Перми

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Перми по пожарному
надзору Суханова Е.К. от 20.02.2018, № 91 в соответствии со ст. 6 Федерального закона от
21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 34 мин. «15» марта 2018
г. по 17 ч. 00 мин. «30» марта 2018 проведена плановая выездная проверка: Клягиным Ильей
Андреевичем – старшим инспектором отделения государственного пожарного надзора 1 Отдела
надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми, Ваняткиным Олегом
Владимировичем – инспектором отделения государственного пожарного надзора 1 Отдела
надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

юридического лица муниципального автономного учреждения культуры «Дворец культуры
«Урал» г. Перми (далее - МАУК ДК «Урал» г. Перми), по адресу: г. Пермь, ул. Фадеева, 7

(по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Бураковым Сергеем Борисовичем, директором.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В процессе эксплуатации не обеспечено содержание здания и работоспособность средств его противопожарной защиты в соответствии с требованиями проектной и технической документации на них. (Согласно технического паспорта нежилого здания (инвентарный номер 5000, составлен по состоянию на 23.01.2013), на 1-м, 2-м этажах и антресоли произведена перепланировка помещений без соответствующих разрешений (в пом. 2, 3, 13, 14, 16, 17, 18 – 1 этаж; 16, 27, 46, 47, 48, 49 – 2 этаж; 2, 3, 4, 5 - антресоль). В результате проведенных изменений (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации	ч. 1 ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; п. 4.3. СНиП 21-01-97*; п. 23 Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390.	01.11.2019	

Вход № 149 от 16.04.2018.

	о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации) изменился предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности помещений.			
2.	Воздуховоды системы вентиляции не оборудованы огнезадерживающими клапанами в местах пересечения противопожарных преград (в подвальном помещении в складских помещениях № 002 №004)	п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ-123 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 7.2.7, 7.3.2, 7.10.5, 7.11.1, 12.4 СНИП 41-01-2003; п.п. 6.8, 6.10 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; п. 49 Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	01.11.2019	
3.	Инструкция о мерах пожарной безопасности для работников разработана не в соответствии с требованиями пунктов 460, 461, 462 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	п.п. 2, 460, 461, 462 Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	01.11.2019	
4.	Автоматическая установка пожарной сигнализации не обеспечивает подачу управляющих сигналов (на предмет ее отключения в случае пожара) на приборы управления инженерным и технологическим оборудованием (приточно-вытяжная вентиляция здания).	ч. 4 ст. 4, ч. 4 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 61 Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390; п. 6.24 СП 7.13130.2013; п. 12.4 СНИП 41-01-2003.	01.11.2019	
5.	Помещение электрощитовой не отделено от сцены противопожарными преградами (люк) с нормируемым пределом огнестойкости	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.4.2 СП 4.13130.2013; СНИП 21-01-97* п. 7.4	01.11.2019	
6.	В складских помещениях № 009, 010, кабинет № 125, помещениях №№ 58, 59, 2 этаж пом. 13, 22 согласно технического паспорта установлены тепловые пожарные извещатели.	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.1.4 СП 5.13130.2009; п. 12.4 НПБ 88-2001	01.11.2019	
7.	На путях эвакуации в лестничной клетке (1 этаж пом. 1 согласно технического паспорта) допущено размещение оборудования, выступающего из плоскости стены на высоте менее 2 м (радиаторы отопления).	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.3. СП 1.13130.2009; п. 6.26* СНИП 21-01-97*.	01.11.2019	
8.	Помещения (кладовая звукооператора, кабинет руководителя хореографической студии, раздевалка, тамбур, антресоль помещение 2, 3, 4, 5 согласно технического паспорта) не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации.	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение А, таблица А.1 д. 9 СП 5.13130.2009; п. 9 таблица 1 НПБ 110-03	01.11.2019	
9.	Площадка эвакуационного выхода из здания (со сцены) непосредственно наружу, высотой от уровня тротуара более 0,45 м не имеет ограждения с перилами.	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.1.3 СП 1.13130.2009; п. 6.28* СНИП 21-01-97*	01.11.2019	
10.	В полу на путях эвакуации (выход на	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от	01.11.2019	

	сцену из коридора) допущено устройство лестницы с различной высотой ступеней.	22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.28* СНиП 21-01-97*; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009.		
11.	Лестница выхода на сцену из коридора (1 этаж пом. 7 согласно технического паспорта) имеет 2 ступени.	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.28* СНиП 21-01-97*; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009.	01.11.2019	
12.	Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций (межэтажные перекрытия) трубопроводами канализации и водоснабжения не имеют предел огнестойкости REI 45, противопожарные муфты со вспучивающим огнезащитным составом, препятствующие распространению пламени по этажам не установлены.	ч. 4 ст. 137 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.11.2019	
13.	На лестнице входной группы № 6 на путях эвакуации отсутствуют вертикальные элементы ограждений лестницы (членения в ограждениях отсутствуют).	п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.16* СП 118.13330.2012*.	01.11.2019	
14.	В полу на путях эвакуации (выход в спортивный зал из коридора) допущено устройство лестницы с различной высотой ступеней.	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.28* СНиП 21-01-97*; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009.	01.11.2019	
15.	Лестница выхода в спортивный зал из коридора имеет 1 ступени.	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.28* СНиП 21-01-97*; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009.	01.11.2019	
16.	Лестница эвакуационного выхода из здания (из спортивного зала) непосредственно наружу, высотой от уровня тротуара более 0,45 м не имеет ограждения с перилами.	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.1.3 СП 1.13130.2009; п. 6.28* СНиП 21-01-97*	01.11.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. N 290 «О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПОЖАРНОМ НАДЗОРЕ» Главные государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители, Государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору, Главные государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители, Государственные инспекторы Российской Федерации по пожарному надзору, Главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору и его заместители имеют право отменять (изменять) незаконные и (или) необоснованные решения, принятые нижестоящими государственными инспекторами по пожарному надзору.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Ваняткин Олег Владимирович, инспектор
отделения государственного пожарного надзора
1 Отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по городу Перми

(должность, фамилия, инициалы)



(подпись)

Клягин Илья Андреевич, старший инспектор
отделения государственного пожарного надзора
1 Отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по городу Перми

(должность, фамилия, инициалы)



(подпись)

Предписание для исполнения получил(а):

Бураков Сергей Борисович, директор
МАУК «ДК «Урал» г. Перми

(должность, фамилия, инициалы)



(подпись)

« 16 » апреля 2018 г.

Телефоны доверия: МЧС России 8(495) 449-99-99
ЦРЦ МЧС России 8 (499) 449-89-89
ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8(342)258-40-02